

НКЦКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ

Веб-сайт: cert.gov.ru

E-mail: threats@cert.gov.ru

Угроза эксплуатации уязвимостей нулевого дня в УСПД СЕ805М «Энергомера»

ALRT-20240103.1 | 3 января 2024 г.

Уровень угрозы: КРИТИЧЕСКИЙ

TLP: WHITE



Уязвимое программное обеспечение	УСПД СЕ805М
----------------------------------	-------------

Актуальность угрозы	По настоящее время
---------------------	--------------------

Описание	<p>НКЦКИ предупреждает об актуальной угрозе проведения компьютерных атак, связанных с эксплуатацией уязвимостей BDU:2023-04841, BDU:2023-04842, BDU:2023-04843 в УСПД СЕ805М компании «Энергомера».</p> <p>Эксплуатация указанных уязвимостей позволяет удаленному злоумышленнику изменить настройки оборудования (BDU:2023-04841), вызвать отказ в обслуживании (BDU:2023-04842), или выполнить команды ОС в уязвимом оборудовании (BDU:2023-04843).</p> <p>Уязвимость присутствует в УСПД СЕ805М производства компании «Энергомера»: до версии 4.13.</p> <p>Производителем программного обеспечения оперативно было выпущено исправление указанных уязвимостей. Рекомендуем обновить данное программное обеспечение до актуальной версии.</p>
----------	---

Ссылки	<p>https://bdu.fstec.ru/vul/2023-04841</p> <p>https://bdu.fstec.ru/vul/2023-04842</p> <p>https://bdu.fstec.ru/vul/2023-04843</p>
--------	--
