

# НКЦКИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ПО КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНЦИДЕНТАМ

Веб-сайт: cert.gov.ru

E-mail: threats@cert.gov.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УЯЗВИМОСТЯХ

VULN-20211216.2 | 16 декабря 2021 г.

Уровень опасности: **ВЫСОКИЙ**

Наличие обновления: **ЕСТЬ**

## Множественные уязвимости в Hitachi Energy RTU500 series CMU

Категория уязвимого продукта	Серверное программное обеспечение и его компоненты
Уязвимый продукт	RTU500 CMU: до 13.2.1
Дата выявления	26 января 2021 г.
Дата обновления	6 февраля 2021 г.

Идентификатор уязвимости	Описание уязвимости	Базовый уровень CVSS
MITRE: CVE-2020-36229	<p>Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость обусловлена ошибкой смешения типов.</p> <p>CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C</p> <p>CWE-843: Доступ к ресурсам с использованием несовместимых типов (смешение типов)</p> <p>Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение</p>	7.5

MITRE: CVE-2020-36230	<p>Эксплуатация уязвимости позволяет удаленному злоумышленнику вызвать отказ в обслуживании целевой системы посредством отправки специально сформированного запроса. Уязвимость обусловлена некорректной работой вызова утверждения.</p> <p>CVSSv3.0: AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C</p> <p>CWE-617: Несанкционированный вызов утверждения</p> <p>Рекомендации по устранению: обновить программное обеспечение</p>	7.5
--------------------------	---	-----

Ссылки на источники	<p><a href="https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021120802">https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2021120802</a></p> <p><a href="http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-21-341-01">http://ics-cert.us-cert.gov/advisories/icsa-21-341-01</a></p>
---------------------	---